

CHECK - LIST IMPIANTO REMI

RAGIONE SOCIALE :	AziendaServ. Intercom. Multicervices S.R.L.	Data :	01/09/2010
Ubicazione impianto :	Loc. Montecastelli - Umbertide	RPC :	

REGOLAZIONE 1° SALTO

Pressione ingresso :	55	bar
Pressione regolata :	2,5	bar
PN / Ansi	600	

numero di linee :	2	
n° regolatori x linea :	2	

LINEA 1

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	HF/A15 TRC		
Matr.:	MA6324		
Cartuccia	G.1,5	DN	63

PRERISCALDO L1	SI	NO
-----------------------	-----------	----

Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	KSI/2		
Matricola :	MC6145	DN	63
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	Q63708

REGOLANTE L1

Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	Aperflux 851		
Matricola :	A60449	DN	50
Pilota tipo :	302/A	Matr.	Q63713
Preriduttore tipo :	R24	Matr.	

MONITOR / Valvola di blocco L1

Incorporato	SI	NO	
Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	B60675	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	Q73717
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	Q73715
Acceleratore tipo :	M/A	Matr.	Q73719

VALVOLA DI SICUREZZA

Marca :	Carraro Anno 2005		
PN / Ansi	150 RF	DN	25/40
Intercettazione a monte	SI	NO	

LINEA 2

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	HF/A15 TRC		
Matr.:	MA6323		
Cartuccia	G.1,5	DN	63

PRERISCALDO L2	SI	NO
-----------------------	-----------	----

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	KSI/2		
Matricola :	MC6146	DN	63
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	Q63709

REGOLANTE L2

Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	Aperflux 851		
Matricola :	A60448	DN	50
Pilota tipo :	302/A	Matr.	Q63712
Preriduttore tipo :	R24	Matr.	

MONITOR / Valvola di blocco L2

Incorporato	SI	NO	
Marca :	Fiorentini - Anno 96		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	B60674	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	Q63716
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	Q63714
Acceleratore tipo :	M/A	Matr.	Q63718

Tipo	CS31F/AF1-E
Matr	CS-91541

CALDAIA	1	
Marca :	Bongiovanni Anno 96	
Tipo :	Bongas 1/5 NE - Nr 144764	
Potenz. :	53,1 KW	

Gruppo alimentazione caldaia

n° di linee	2	
Regolatore 1	Marca	Fiorentini
	Tipo	Dival 50
	Matr	O35389
	DN	25
Regolatore 2	Marca	Fiorentini
	Tipo	Dival 50
	Matr	O35379
	DN	25

CALDAIA	2	
Marca :	Bongiovanni Anno 96	
Tipo :	Bongas 1/5 NE - Nr 144763	
Potenz. :	53,1 KW	

n° di linee		
Blocco	Marca	Fiorentini
	Tipo	Nr. 1 - L/BP 50
	Matr	
	DN	
Sfioro	Marca	Fiorentini
	Tipo	VS/AM 55-BP
	Matr	M62898
	DN	25
Intercettazione a monte	SI	NO
Rubinetto per prove	SI	NO

Manotermografo	
Marca :	Fimi Gas S.p.A.

Tipo :	10048		
Matricola :	970584		
Diagramma	2000	Anno	97

MISURA FISCALE

Volumetrica	X
Venturimetrica	

CONTATORE	Fermo
Marca :	Elkro Gas

Tipo :	G 400		
Matricola :	83022424/1993		
DN	150	PN	16

CONTATORE	Funzionante
Marca :	Sacofgas

Tipo :	G 160		
Matricola :	6671238		
DN	80	PN	16

Automatizzata	SI	NO
Legalizzata	SI	NO
Teleletta	SI	NO

n° REMI :	.0875503-34699103
n° telefonico di telelettura :	.075/9410709

CONVERTITORE

"TIPO 1"	
"TIPO 2" Volumetrico	x
"TIPO 2" Venturimetrico	

Marca :	Fiorentini - Fiomec Anno 96
Tipo :	Fiomec 12
Matr :	96A084
Scad.	09/2011

SONDA DI PRESSIONE

SONDA DI TEMPERATURA

Marca :	Rosemount
Tipo :	CG4
Matricola :	43261

Marca :	Master
Tipo :	PT 100
Matricola :	96/i3084

NOTE

Regolazione :

Misura :
