

CHECK - LIST IMPIANTO REMI

RAGIONE SOCIALE :	AziendaServ. Intercom. Multicervices S.R.L.	Data :	01/09/2010
Ubicazione impianto :	Loc. Pierantonio - Umbertide	RPC :	

REGOLAZIONE 1° SALTO

Pressione ingresso :	55	bar
Pressione regolata :	2	bar
PN / Ansi	600	

numero di linee :	2	
n° regolatori x linea :	2	

LINEA 1

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	HFA15		
Matr :	H5146		
Cartuccia	G.1,5	DN	80

PRERISCALDO L1	SI	NO
-----------------------	-----------	-----------

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	KSI/2		
Matricola :	K4844	DN	80
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	5904

REGOLANTE L1

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	Reflux 819		
Matricola :	9170	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	7601
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	7601

MONITOR / Valvola di blocco L1

Incorporato	SI	NO	
Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	2353	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	7600
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	7600
Acceleratore tipo :	M/A	Matr.	1569

VALVOLA DI SICUREZZA

Marca :	Carraro		
PN / Ansi	DN	25/50	
Intercettazione a monte	SI	NO	

LINEA 2

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	HFA15		
Tipo :	H5147		
Cartuccia	G.1,5	DN	80

PRERISCALDO L2	SI	NO
-----------------------	-----------	-----------

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	KSI/2		
Matricola :	K4843	DN	80
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	5903

REGOLANTE L2

Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	Reflux 819		
Matricola :	9171	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	7603
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	7603

MONITOR / Valvola di blocco L2

Incorporato	SI	NO	
Marca :	Fiorentini - Anno 88		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	2354	DN	50
Pilota tipo :	204/A	Matr.	7602
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	7602
Acceleratore tipo :	M/A	Matr.	1570

Tipo	CS31F/AS1-E		
Matr	22129		

CALDAIA	1	
Marca :	Ferrolis - Anno 88	
Tipo :	LN54TP - Nr 1dada04a/000006	
Potenz. :	62,90 KW	

Gruppo alimentazione caldaia

n° di linee	2	
Regolatore 1	Marca	Fiorentini
	Tipo	Dival 50
	Matr	8658
	DN	25
Regolatore 2	Marca	Fiorentini
	Tipo	Dival 50
	Matr	8659
	DN	25

CALDAIA	2	
Marca :	Ferrolis - Anno 88	
Tipo :	LN54TP - Nr 1dada04a/000010	
Potenz. :	62,90 KW	

n° di linee		
Blocco	Marca	Fiorentini
	Tipo	Nr. 2 - L/BP 50
	Matr	
	DN	
Sfioro	Marca	Manca
	Tipo	
	Matr	
	DN	
Intercettazione a monte	SI	NO
Rubinetto per prove	SI	NO

Manotermografo	
Marca :	Fimi Gas S.p.A.

Tipo :	10047.E		
Matricola :	871004		
Diagramma	N 4950	Anno	87

MISURA FISCALE

Volumetrica	X
Venturimetrica	

CONTATORE	Fermo
Marca :	S.I.M Brunt S.p.A.

Tipo :	NM - G250		
Matricola :	02913/1988		
DN	150	PN	16

CONTATORE	Funzionante
Marca :	Elster Instrument - Elkro Gas

Tipo :	TRZ2 - G160		
Matricola :	80078701/2007		
DN	80	PN	16

Automatizzata	SI	NO
Legalizzata	SI	NO
Teleletta	SI	NO

n° REMI :	.0875502-34699102
n° telefonico di telelettura :	3493883959

CONVERTITORE

"TIPO 1"	x
"TIPO 2" Volumetrico	
"TIPO 2" Venturimetrico	

Marca :	CPL Concordia - Anno 2009
Tipo :	Ecor 2 - N1A1211
Matr :	906909481
Scad.	02/2012

SONDA DI PRESSIONE

SONDA DI TEMPERATURA

Marca :	
Tipo :	
Matricola :	

Marca :	
Tipo :	PT1000/B/2
Matricola :	TH0810151

NOTE

Regolazione :

Misura :
