

CHECK - LIST IMPIANTO REMI

RAGIONE SOCIALE :	AziendaServ. Intercom. Multicervices S.R.L.	Data :	01/09/2010
Ubicazione impianto :	S. Giustino	RPC :	

REGOLAZIONE 1° SALTO

Pressione ingresso :	55	bar
Pressione regolata :	2,9	bar
PN / Ansi	600	

numero di linee :	2		
n° regolatori x linea :	2		

LINEA 1

LINEA 2

FILTRO

Marca :	Tartarini - Anno 89		
Tipo :	FA/12/150/AP		
Matr. :	F 506		
Cartuccia	G.2	DN	125

FILTRO

Marca :	Tartarini - Anno 89		
Tipo :	FA/12/150/AP		
Matr. :	F 507		
Cartuccia	G.2	DN	125

PRERISCALDO L1

SI **NO**

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	CP.3.AP		
Matricola :	F717	DN	125/65
Preriduttore tipo :		Matr.	

PRERISCALDO L2

SI **NO**

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	CP.3.AP		
Matricola :	F718	DN	125/65
Preriduttore tipo :		Matr.	

REGOLANTE L1

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	MFL/80		
Matricola :	B10338	DN	50
Pilota tipo :	PS/79	Matr.	H4119
Preriduttore tipo :		Matr.	

REGOLANTE L2

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	MFL/80		
Matricola :	B10387	DN	80
Pilota tipo :	PS/79	Matr.	H1707
Preriduttore tipo :		Matr.	

MONITOR / Valvola di blocco L1

Incorporato **SI** **NO**

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	MFL/80		
Matricola :	B10338	DN	80
Pilota tipo :	PS/79	Matr.	H4120
Preriduttore tipo :		Matr.	
Acceleratore tipo :		Matr.	

MONITOR / Valvola di blocco L2

Incorporato **SI** **NO**

Marca :	Tartarini - Anno 91		
Tipo :	MFL/80		
Matricola :	B10387	DN	80
Pilota tipo :	PS/79	Matr.	H1707
Preriduttore tipo :		Matr.	
Acceleratore tipo :		Matr.	

VALVOLA DI SICUREZZA

Marca :	Carraro		
PN / Ansi	300/150	DN	40/63
Intercettazione a monte	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Tipo	SC31H/AS1-E		
Matr	CS-39249		

CALDAIA	1	
Marca :	Stargas - Anno 91	
Tipo :	JGA/72/H/AR - Nr. 0091/0031/OMT	
Potenz. :	83 KW	

Gruppo alimentazione caldaia

n° di linee	2	
Regolatore 1	Marca	Tartarini
	Tipo	B/50
	Matr	
	DN	20/32
Regolatore 2	Marca	Tartarini
	Tipo	B/50
	Matr	
	DN	20/32

CALDAIA	2	
Marca :	Bongiovanni- Anno 2009	
Tipo :	I2Bongas1/8NE B11 BS - Nr.056G10014	
Potenz. :	80 KW	

n° di linee		
Blocco	Marca	
	Tipo	
	Matr	
	DN	
Sfioro	Marca	Tartarini
	Tipo	V 50
	Matr	
	DN	25/40
Intercettazione a monte	SI	NO
Rubinetto per prove	SI	NO

Manotermografo	
Marca :	Fimi Gas S.p.A.

Tipo :	10047		
Matricola :	91705		
Diagramma	2000	Anno	1991

MISURA FISCALE

Volumetrica	X
Venturimetrica	

CONTATORE	Fermo
Marca :	Instromet

Tipo :	SM-RI-L - G 250 - Anno 92		
Matricola :	52538		
DN		PN	

CONTATORE	Funzionante
Marca :	Elkro Gas

Tipo :	SM-RI-G - G 1000 - Anno 91		
Matricola :	51463		
DN		PN	

Automatizzata	SI	NO
Legalizzata	SI	NO
Teleletta	SI	NO

n° REMI :	.0879101
n° telefonico di telelettura :	,075/8583847

CONVERTITORE

"TIPO 1"	
"TIPO 2" Volumetrico	x
"TIPO 2" Venturimetrico	

Marca :	ITI - Instromet - Anno 91
Tipo :	782-10
Matr :	91210-44
Scad.	09/2011

SONDA DI PRESSIONE

SONDA DI TEMPERATURA

Marca :	Rosemount
Tipo :	3051 CG4
Matricola :	70549

Marca :	ELSI
Tipo :	E 311
Matricola :	91-18357

NOTE

Regolazione :

Misura :
