

CHECK - LIST IMPIANTO REMI

RAGIONE SOCIALE :	AziendaServ. Intercom. Multicervices S.R.L.	Data :	01/09/2010
Ubicazione impianto :	Umbertide 1° Salto	RPC :	

REGOLAZIONE 1° SALTO

Pressione ingresso :	55 bar	numero di linee :	3	
Pressione regolata :	4,8 bar	n° regolatori x linea :	2	
PN / Ansi	600			

LINEA 1

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 81		
Tipo :	HFA15		
Matr :	H1170		
Cartuccia	G.1,5	DN	80

PRERISCALDO L1

SI **NO**

Marca :	Fiorentini - Anno 80		
Tipo :	KS2		
Matricola :	3270	DN	80
Preriduttore tipo :	R/14/A/S	Matr.	2007Q06587

REGOLANTE L1

Marca :	Fiorentini - Anno 2007		
Tipo :	Reflux 819		
Matricola :	2007B01552	DN	80
Pilota tipo :	204/A	Matr.	2007Q06577
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	2007Q06578

MONITOR / Valvola di blocco L1

SI **NO**

Marca :	Fiorentini - Anno 2007		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	2007B01553	DN	80
Pilota tipo :	204/A	Matr.	2007Q06579
Preriduttore tipo :	R/14	Matr.	2007Q06580
Acceleratore tipo	M/A	Matr.	2007Q06581

VALVOLA DI SICUREZZA

LINEA 2

FILTRO

Marca :	Fiorentini - Anno 2001		
Tipo :	HFA/1,5 TRC		
Matr :	MA1227		
Cartuccia	G.1,5	DN	80

PRERISCALDO L2

SI **NO**

Marca :	Fiorentini - Anno 2001		
Tipo :	KSI/2		
Matricola :	MC1186	DN	80
Preriduttore tipo :	R/14/A/S	Matr.	2001Q06586

REGOLANTE L2

Marca :	Fiorentini - Anno 2001		
Tipo :	Reflux 819		
Matricola :	2001B01015	DN	80
Pilota tipo :	204/A	Matr.	2001Q06014
Preriduttore tipo :	R/14/A	Matr.	2001Q06015

MONITOR / Valvola di blocco L2

SI **NO**

Marca :	Fiorentini - Anno 2001		
Tipo :	Reflux 819 PM		
Matricola :	2001B01016	DN	80
Pilota tipo :	204/A	Matr.	2001Q06016
Preriduttore tipo :	R/14/A	Matr.	2001Q06017
Acceleratore tipo	M/A	Matr.	2001Q06018

Marca :	Carraro Anno 2005	Tipo	CS31F/AF1-E
PN / Ansi	300/150	DN	25/40
Matr	CS-91540		
Intercettazione a monte	SI	NO	

CALDAIA	1	
Marca :	Ferrolì - Anno	
Tipo :	Pegasus F2 102 - Nr. 9915L20289	
Potenz. :	102 KW	

Gruppo alimentazione caldaia		
n° di linee	2	
Regolatore 1	Marca	Fiorentini Anno 2001
	Tipo	Dival 50
	Matr	VB02911003
	DN	25
Regolatore 2	Marca	Fiorentini
	Tipo	Dival 50
	Matr	VB02951015
	DN	25

CALDAIA	2	
Marca :	Ferrolì - Anno	
Tipo :	Pegasus F2 102 - Nr. 9915L20290	
Potenz. :	102 KW	

n° di linee		
Blocco	Marca	Fiorentini
	Tipo	Nr. 1 - L/BP 50
	Matr	
	DN	
Sfiore	Marca	Fiorentini
	Tipo	VS/AM 55-BP
	Matr	2001N04186
	DN	25
Intercettazione a monte	SI	NO
Rubinetto per prove	SI	NO

Manotermografo	
Marca :	Fimi Gas S.p.A.

Tipo :	
Matricola :	74245
Diagramma	2000 Anno

MISURA FISCALE

Volumetrica	X
Venturimetrica	

CONTATORE	Fermo
Marca :	Elkro Gas

Tipo :	G 1000
Matricola :	83033630/2001
DN	150 PN 16

CONTATORE	Funzionante
Marca :	Elkro Gas

Tipo :	G 250
Matricola :	80048553/2000
DN	100 PN 16

Automatizzata	SI	NO
Legalizzata	SI	NO
Teleletta	SI	NO

n° REMI :	.0875501-34699101
n° telefonico di telelettura :	,075/9412653

CONVERTITORE

"TIPO 1"	
----------	--

Marca :	Fiorentini - Fiomec Anno 2001
---------	-------------------------------

"TIPO 2" Volumetrico

"TIPO 2" Venturimetrico

Tipo :	Fiomec 12
Matr :	01A144
Scad.:	09/2011

SONDA DI PRESSIONE	
Marca :	Rosemount
Tipo :	CG4
Matricola :	7528281

SONDA DI TEMPERATURA	
Marca :	Master
Tipo :	PT 100
Matricola :	01PT144

NOTE

Regolazione : _____

Misura : _____

